АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2020 № 207

г. Оха

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Охинский» от 26.09.2013 № 749 «Об утверждении Схемы теплоснабжения городского округа «Охинский» на период 2013-2028 годов»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Охинский» от 26.09.2013 № 749 «Об утверждении Схемы теплоснабжения городского округа «Охинский» на период 2013-2028 годов», следующие изменения:

1.1. таблицу 7.1 «Баланс выработки и отпуска электроэнергии на Охинской ТЭЦ на 2013-2028» изложить в следующей редакции (прилагается),

1.2. таблицу 7.2 «Баланс отпуска тепловой энергии на Охинской ТЭЦ на 2013-2028» изложить в следующей редакции (прилагается),

1.3. таблицу 7.13 «Полезный отпуск тепла на котельных МУП «ЖКХ»» изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский» Н.А. Рычкову.

Глава муниципального образования
городской округ «Охинский» **С.Н. Гусев**

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
городской округ «Охинский»
от 30.03.2020 № 207

Таблица 7.1 - Баланс выработки и отпуска электроэнергии на АО "Охинская ТЭЦ" на 2013-2028 годы

Наименование показателя	Ед. изм.	2013 факт	2014 факт	2015 факт	2016 факт	2017 факт	2018 факт	2019 факт	2020 ожид	2021 план	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Выработка электроэнергии всего, в т.ч.:	тыс. кВт-ч	247518	229 327	225 336	226 521	212 588	207 363	208 020	211 525	207 220	207 220	207 220	207 220	207 220	207 220	207 220	207 220
по теплофикационному циклу	тыс. кВт-ч	73739	71 130	70 278	73 065	69 510	76 562	76 129	69 181	70 566	70 566	70 566	70 566	70 566	70 566	70 566	70 566
выработка электроэнергии турбинами типа ПТ-25 в т.ч.:	тыс. кВт-ч	222902	224494	217163	220548	203706	191401	195181	188355	188355	188355	188355	188355	188355	188355	188355	188355
по конденсационному циклу	тыс. кВт-ч	149 163	153 364	146 885	147 483	134 196	114 839	119 052	119 174	117 789	117 789	117 789	117 789	117 789	117 789	117 789	117 789
по теплофикационному циклу, в т.ч.	тыс. кВт-ч	73 739	71 130	70 278	73 065	69 510	76 562	76 129	69 181	70 566	70 566	70 566	70 566	70 566	70 566	70 566	70 566
П отборы	тыс. кВт-ч	14 748	14 226	14 056	14 613	13 902	15 312	15 226	13 836	14 113	14 113	14 113	14 113	14 113	14 113	14 113	14 113
Т отборы	тыс. кВт-ч	58 991	56 904	56 222	58 452	55 608	61 250	60 903	55 345	56 453	56 453	56 453	56 453	56 453	56 453	56 453	56 453
выработка электроэнергии ГТУ GT-35	тыс. кВт-ч	24 584	4 806	8 154	5 916	8 871	15 950	12 825	23 170	18 847	18 833	18 833	18 833	18 833	18 833	18 833	18 833
выработка электроэнергии ПАЭС, ДЭС	тыс. кВт-ч	32	27	19	57	11	12	14	0	18	32	32	32	32	32	32	32
Отпуск электроэнергии с шин	тыс. кВт-ч	214447	197 728	193 468	194 467	182 455	178 407	177 771	182 899	176 794	176 794	176 794	176 794	176 794	176 794	176 794	176 794
ПТ-25, в т.ч.:	тыс. кВт-ч	191700	193 501	185 920	188 977	174 330	163 786	165 954	161 984	165 008	165 008	165 008	165 008	165 008	165 008	165 008	165 008
по конденсационному циклу	тыс. кВт-ч	127 813	132 172	125 581	126 445	114 796	98 576	101 455	102 825	105 210	105 210	105 210	105 210	105 210	105 210	105 210	105 210
по теплофикационному циклу	тыс. кВт-ч	63 887	61 329	60 339	62 532	59 534	65 210	64 499	59 159	59 798	59 798	59 798	59 798	59 798	59 798	59 798	59 798
ГТУ GT-35	тыс. кВт-ч	22 715	4 200	7 529	5 433	8 114	14 609	11 803	20 915	11 768	11 754	11 754	11 754	11 754	11 754	11 754	11 754
ПАЭС,ДЭС	тыс. кВт-ч	32	27	19	57	11	12	14	0	18	32	32	32	32	32	32	32
Потребление на собствен-ные нужды, всего, в т.ч:	тыс. кВт-ч	33 071	31 599	31 868	32 054	30 133	28 956	30 249	28 626	30 426	30 426	30 426	30 426	30 426	30 426	30 426	30 426

то же, %	%	13,36%	13,78%	14,14%	14,15%	14,17%	13,96%	14,54%	13,53%	14,68%	14,68%	14,68%	14,68%	14,68%	14,68%	14,68%	14,68%
на производство электрической энергии	тыс. кВт-ч	20972	19 882	19 968	20 344	19 469	17 756	18 906	18 624	19 384	19 384	19 384	19 384	19 384	19 384	19 384	19 384
то же, %	%	8,47%	8,67%	8,86%	8,98%	9,16%	8,56%	9,09%	8,80%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%
на отпуск тепловой энергии	тыс. кВт-ч	12 099	11 717	11 900	11 710	10 664	11 200	11 343	10 002	11 042	11 042	11 042	11 042	11 042	11 042	11 042	11 042
в т.ч. сетевые насосы	тыс. кВтч	5031	5 216	5 040	4 531	4 520	4 925	4 894	4 927	4 746	4 746	4 746	4 746	4 746	4 746	4 746	4 746
Потери в трансформаторах	тыс. кВт-ч	2816	2 838	2 656	2 638	2 524	2 087	2 141	1 964	2 222	2 222	2 222	2 222	2 222	2 222	2 222	2 222
то же, %	%	1,14%	1,24%	1,18%	1,16%	1,19%	1,01%	1,03%	0,93%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%
Хоз.нуж-ды ТЭЦ	тыс. кВт-ч	467	313	250	265	262	250	251	252	251	251	251	251	251	251	251	251
Полезный отпуск по прямым договорам в общую сеть	тыс. кВт-ч	211 164	194 577	190 562	191 564	179 669	176 070	175 379	180 683	174 321	174 321	174 321	174 321	174 321	174 321	174 321	174 321
Небаланс	тыс. кВт-ч							175	37								
Производственные нужды (ПНС)	тыс. кВт-ч	3390	3 356	3 608	3 715	3 736	4 025	3 868	3 901	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885
Потери в сетях	тыс. кВт-ч	20904,2	19 446	16 153	19 353	14 017	12 322	11 056	12 504	11 042	11 042	11 042	11 042	11 042	11 042	11 042	11 042
Полезный отпуск электроэнергии	**тыс.кВтч**	**186 870**	**171 775**	**170 801**	**168 496**	**161 916**	**159 723**	**160 280**	**164 241**	**159 394**	**159 394**	**159 394**	**159 394**	**159 394**	**159 394**	**159 394**	**159 394**

Таблица 7.2 - Баланс отпуска тепловой энергии на АО"Охинская ТЭЦ" на 2013-2028 годы

Наименование показателя	**Ед. изм.**	**2013 факт**	**2014 факт**	**2015 факт**	**2016 факт**	**2017 факт**	**2018 факт**	**2019 факт**	**2020 ожид**	**2021 план**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1.Выработка теплоэнергии ТЭЦ, всего:	тыс.Гкал	362,23	326,62	339,36	365,38	334,714	322,210	307,132	301,089	275,002	275,002	275,002	275,002	275,002	275,002	275,002	275,002
2.Расход на собственные нужды	тыс.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Отпуск теплоэнергии с коллекторов ТЭЦ	тыс.Гкал	362,23	326,62	339,36	365,38	334,714	322,21	307,132	301,089	275,002	275,002	275,002	275,002	275,002	275,002	275,002	275,002
4.Хозяйственные нужды	тыс.Гкал	5,367	4,892	4,511	4,459	3,451	3,644	3,402	3,697	3,848	3,848	3,848	3,848	3,848	3,848	3,848	3,848
5. Отпуск теплоэнергии в сеть всего:	тыс.Гкал	356,863	321,73	334,849	360,921	331,263	318,566	303,730	297,392	271,154	271,154	271,154	271,154	271,154	271,154	271,154	271,154
в том числе: с паром 30 кгс/см^2	тыс.Гкал	77,58	56,944	62,33	58,97	34,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
с паром 2.5 кгс/см^2	тыс.Гкал	2,41	1,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
с горячей сетевой водой:	тыс.Гкал	276,873	263,36	272,519	301,951	296,275	318,566	303,730	297,392	271,154	271,154	271,154	271,154	271,154	271,154	271,154	271,154

6. Потери теплоэнергии в сети ЭСО-сверхнормативные.	тыс.Гкал	38,8841	3,2249	4,41986	29,9514	30,413	36,518	29,537	20,705	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Отпуск теплоэнергии в сеть ЭСО	тыс.Гкал	317,979	318,5	330,429	330,97	300,851	282,048	274,194	276,687	271,154	271,154	271,154	271,154	271,154	271,154	271,154	271,154
8.Потери теплоэнергии в сети ЭСО-нормативные.	тыс.Гкал	39,039	45,670	47,330	49,171	48,573	47,523	48,953	48,412	46,168	46,168	46,168	46,168	46,168	46,168	46,168	46,168
9. Полезный отпуск теплоэнергии ЭСО всего:	тыс.Гкал	**278,940**	**272,830**	**283,099**	**281,799**	**252,278**	**234,524**	**225,240**	**228,275**	**224,986**	**224,986**	**224,986**	**224,986**	**224,986**	**224,986**	**224,986**	**224,986**
в том числе: 9.1.- в горячей воде всего	тыс.Гкал	198,950	214,460	220,769	222,829	217,290	234,524	225,240	228,275	224,986	224,986	224,986	224,986	224,986	224,986	224,986	224,986
в том числе: 9.1.1.Гаражностроительный кооператив	тыс.Гкал	1,724	1,800	1,608	1,719	1,693	1,696	1,415	1,649	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366
9.1.2.Бюджет	тыс.Гкал	29,547	31,364	31,663	32,532	30,689	33,855	33,956	33,565	33,945	33,945	33,945	33,945	33,945	33,945	33,945	33,945
9.1.3.ООО "РН-СМНГ"	тыс.Гкал	2,464	2,747	3,113	3,437	2,882	2,884	2,770	2,441	2,716	2,716	2,716	2,716	2,716	2,716	2,716	2,716
9.1.4.Иные потребители	тыс.Гкал	24,956	28,421	32,695	32,842	29,632	32,129	28,812	34,322	28,622	28,622	28,622	28,622	28,622	28,622	28,622	28,622
9.1.5.Жилищный фонд	тыс.Гкал	**140,259**	**150,128**	**151,690**	**152,299**	**152,393**	**163,9607**	**158,288**	**156,298**	**158,337**	**158,337**	**158,337**	**158,337**	**158,337**	**158,337**	**158,337**	**158,337**

Таблица 7.13 Полезный отпуск тепла на котельных МУП «ЖКХ»

Наименование котельной	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал															
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Котельная №15 (с.Восточное)	1076	1076	734	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная №16 (с.Восточное)	4338	4178	3362	4170	3587	3877	3713	3726	2756,2	3726	3726	3726	3726	3726	3726	3726
МК КЕДР-4 (с.Тунгор)	8612	9590	6926	6921	6701	6894	4813	6434	6507	6434	6434	6434	6434	6434	6434	6434
МК КЕДР-5 (с.Москальво)	5944	5294	3976	4870	4754	5007	3713	5734	6119,2	5734	5734	5734	5734	5734	5734	5734
БМК 32 (с.Некрасовка)	6340	6414	5436	6343	6271	6361	5264	6982	6695,2	6982	6982	6982	6982	6982	6982	6982
	26310	**26552**	**20434**	**22807**	**21313**	**22139**	**20239**	**22876**	**22076, 52**	**22876**	**22876**	**22876**	**22876**	**22876**	**22876**	**22876**